

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

ABUS Security Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing / OT Mülhausen

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 105519	4	01.08.2021	31.07.2025

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Magnetkontakt/ Magnetic contact
MK 1010 W/B

Verwendung / Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse B gemäß VdS 2311 sowie
des Sicherheitsgrades 2 gemäß EN 50131-1 /

in Intruder Alarm Systems of class B according to VdS 2311
and of grade 2 according to EN 50131-1

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2110:2017-09
VdS 2120:2011-06
EN 50131-2-6:2008

Köln, den 21.09.2021

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Prüfung eingereichten
Ausführung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.

Das Zertifikat darf nur unverän-
dert und mit sämtlichen Anlagen
vervielfältigt werden. Alle Ände-
rungen der Voraussetzungen für
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle – mitsamt den
erforderlichen Unterlagen – unver-
züglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1
- documented in the technical
documents according to enclo-
sure 2
- for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle für Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAkkS as certi-
fication body for fire protection
and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 105519 vom/ dated 21.09.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Magnetkontakt ap/up, weiß bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Magnetschalter up im Kunststoffgehäuse (ø8 x 28) mm mit vieradrigem gleichfarbigem Anschlusskabel - Rundstabmagnet aus AlNiCo 5 (ø8 x 30) mm <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbaugehäuse aus Kunststoff (43 x 11,8 x 11,9) mm (B x H x T) - Distanzplatten 1,9 mm und 2,9 mm 	MK 1010 W		
<p>Magnetic contact for surface/ flush mounting, white, consisting of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Magnetic switch for flush mounting in a moulded plastic enclosure (ø8 x 28) mm with a four strands isochromatic connector cable - Bar magnet from AlNiCo 5 (Ø 8 x 30) mm <p>Options:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enclosure for surface mounting (43 x 11,8 x 11,9) mm (L x W x H) - Spacer 1,9mm and 2,9 mm 	MK 1010 W		



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 105519 vom/ dated 21.09.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montageanleitung		21.09.2021	2
Stückliste		11.04.2004	1
Konstruktionszeichnungen:			
- Aufbaugehäuse		15.11.2004	1
- Distanzplatten		15.11.2004	1
- Stopfen		15.11.2004	1
- Einbaugehäuse		15.04.2004	1
- Magnet		29.07.2005	1
Gehäusekennzeichnung (Bild)		29.07.2005	1
Verpackungskennzeichnung		04.05.2005	1
Datenblätter:			
- Reedschalter		29.07.2005	1
- Anschlusskabel		29.07.2005	1
- Kunststoffgehäuse		29.08.2001	2
- Vergussmasse		27.07.2005	4



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 105519 vom/ dated 21.09.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Das Gerät entspricht der Umweltklasse III nach VdS 2120 sowie IIIA nach EN 50131-2-6.
2. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.

1. The device complies with environmental class III of VdS 2120 and IIIA of EN 50131-2-6.
2. The device is qualified for use in Intruder Alarm Systems according to DIN VDE 0833 Part 1:2014-10 and Part 3:2009-09.